

Doctor
ERNESTO MORENO RESTREPO
Vicepresidente de Transmisión
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - EEB
Carrera 9 No. 73-44 Piso 9
Fax: 3268087
Bogotá.


Asunto: Convocatoria UPME 07-2016 Línea de Transmisión Virginia - Nueva Esperanza 500 kV. Respuesta a solicitud de compartir estructuras.

Respetado doctor Moreno:

Hemos recibido su comunicación con radicado UPME 20161110043242, la cual indica *"Teniendo en cuenta las labores de preingeniería que actualmente adelanta la EEB para la Convocatoria UPME 07-2016, se han podido evidenciar dificultades de acceso de las líneas a las subestaciones la Virginia y Nueva Esperanza 500 kV debidos principalmente al espacio disponible, por lo cual eventualmente podría ser necesario considerar una salida compartida con otros circuitos, por los menos en las primeras torres de los tramos de línea..."*.

Al respecto, no es posible acceder a su solicitud toda vez que se limitaría la expansión futura de un segundo circuito a partir de las "primeras torres" y por tanto, se mantiene invariante lo señalado en el numeral 3.1. "Parámetros del Sistema" del Anexo 1 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI de esta convocatoria. Cabe resaltar que la previsión de dobles circuitos para las líneas de 500 kV, es dejar reservas futuras para nuevos desarrollos. También se aclara que la ubicación de las nuevas bahías objeto de la presente convocatoria, se ajustó en los unifilares mediante Adenda 5.

Cordialmente,



JORGE VALENCIA MARIN
Director General

ELABORÓ: A. Rojas - L. Moreno. REVISÓ: J. Martínez - R. Ramírez. 
TRD: 153-41-1 UPME 07-2016 Proyecto UPME 07-2016 Línea de Transmisión Virginia - Nueva Esperanza 500 kV.