



Carmen Andrea Rojas Castellanos <andrea.rojas@upme.gov.co>

Convocatoria 08-2016 La Sierra - aclaraciones

DIEGO HUMBERTO MONTOYA MESA <Diego.Montoya@epm.com.co>

21 de septiembre de 2016, 9:54

Para: Javier Martínez Gil <javier.martinez@upme.gov.co>

Cc: Yohana Carolina Galvis Silva <yohana.galvis@upme.gov.co>, Carmen Andrea Rojas Castellanos <andrea.rojas@upme.gov.co>, Leonardo Moreno <leonardo.moreno@upme.gov.co>, JHON DAVID GIRALDO VEGA <JHON.GIRALDO.VEGA@epm.com.co>, JUAN CARLOS VIANA ARROYAVE <Juan.Viana@epm.com.co>, WALTER JOSE DEL RIO DUQUE <Walter.Delrio@epm.com.co>, JUAN DIEGO FLOREZ BAENA <Juan.Florez@epm.com.co>, CARLOS MARIO OSPINA CASTANEDA <Carlos.Ospina@epm.com.co>, VICTOR MARINO CARDONA CATANO <Victor.Cardona@epm.com.co>

Buenos días Javier. Para mayor claridad hacemos la siguiente precisión:

El costo de COP 620,500,000 indicado no incluye el suministro y tendido del cable de control y fuerza entre los equipos de patio y sala de control (Nivel 0 y 1) ni entre tableros de EPM y los del Inversionista, pues como se manifestó, se dejó a libertad que el inversionista puede ubicar sus tableros en otro lugar.

Cordialmente,



Radicado No: 20161110048962
Destino: 150 SUBDIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA - Item: EPM
Folios: 0 Anexos: Copias: 0
2016-09-21 10:03 Cód ver: b648d



Diego Humberto Montoya Mesa

Director

Planeación Transmisión y Distribución Energía

Sitio Web: www.epm.com.co

• Correo: diego.montoya@epm.com.co

Correo electrónico: epm@epm.com.co

• Teléfono: (+57-4) 380 21 36

Línea de atención: (+57-4) 44 44 115

• Fax: (+57-4) 265 93 50

Línea Ética: Contacto Transparente 01 8000 522 955

• Móvil: (+57) 300 234 64 93

Carrera 58 # 42-125. Medellín, Colombia