



CONVENCIONES	
PY	PARARRAYOS
TP	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
TC	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
SC	SECCIONADOR
SCT	SECCIONADOR CON PUESTA A TIERRA
IN	INTERRUPTOR
AS	AISLADOR SOPORTE
TO	TRAMPA DE ONDA
MK	MARSHALLING KIOSK
BC	BANCO CONDENSADORES
RE	REACTOR DE ENERGIA
BCH	BOBINA DE CHOQUE
TR	TRANSFORMADOR DE POTENCIA
MF	MUFAS
TAPP	TABLERO DE ALUMBRADO PERIMETRAL Y DE EQUIPO DE PATIO

 ÁREA DISPONIBLE

NOTAS:

- 1). TODAS LAS MEDIDAS SON DADAS EN METROS
- 2). TODOS LOS NUMEROS QUE IDENTIFICAN LOS EQUIPOS DE PATIO LLEVAN ANTEPUERTO LA PALABRA CUC, EJEMPLO: CUC-8010

CORELCA COLOMBIA					S.D.S / INSTALACION		
SUB. CUESTECITA CONTR. CLJ-044-82					110 HV		
		FECHA	28-02-1984				
		REVISO A:	JOSEFINA				
		REVISO CON:	WALD				
		INDICIA					
PLANTA 110 KV.							ESC.
ESQUEMA DE DISPOSICION							1 : 100
(1)E58210 - F2812 - V052-A							
Siemens AG.							HOJA No.
A	HOD NUMERO	23-01-84	D.R.				
INDICI	NOTA	FECHA	NOM				

 ISA Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.			
D	CARTA MV 09L2	06-93	H/R
C	LOCALIZAC. CONDENS.	04-93	H/R
B	ADIC. CONDENS.	03-93	H/R
A	MODIFICACION E.JES	02-93	H/R
INDICE	NOTA	FECHA	NOM.

		CONTRATO NO. ISA 2628		ASPECTO TECNICO	
		AMPLIACION SUBESTACION		FASE	
		CUESTECITA-239 kv			
ECHA: 01/93 DISEÑO: ROJAS DISEÑO: FABIEN DISEÑO: C. PERILLA DISEÑO: C. PERILLA DISEÑO: C. PERILLA DISEÑO: C. PERILLA DISEÑO: C. PERILLA		PLANTA PATIO 220 kv.			ESC. 1 : 250
		SEGUN CONSTRUIDO			
SIEMENS 600972		(1)6G3000 - D 1014 - V003-D			HOJA No. 1
		CODIGO ISA			

CORELCA COLOMBIA			
SUB. CUESTECITA CONTR. CLI-044-82			
		FECHA	29-02-1984
		REVISO	AXMADHER
		RIVISO	OSWALD
		NORMA	
B	PLANO NUEVO	29-02-84	A.X.
INDICE	NOTA	FECHA	NOM
Siemens AG.			

8D.4 / 8D.8 INSTALACION	
220 kV/110 kV	
PLANTA GENERAL. ESQUEMA DE DISPOSICION	ESC. 1 : 200
(1)E88210 - F2812 - V004-B	HOJA No.

CORELCA COLOMBIA					
SUB. CUESTECITA CONTR. CLI-044-82					
				FECHA:	20-03-1984
				REVISO:	AXMACHER
				REVISO:	OSWALD
				NORMA:	
A	NUMEROS	19-87-84	H.R.	Siemens AG.	
INDICE	NOTA	FECHA	NOM		

8D.4 INSTALACION	
220 kV	
PLANTA PATIO 220 kV.	ESC. 1 : 100
(1)E88210- F2812 - V012-A	HOJA No.

PLANOS DE REFERENCIA:	
1. LOCALIZACION BASE EQUIPOS DE PATIO - PLANTA	CUCPCBASEQ0051-0
2. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA ENCASULADA 220 kV	CUCBCOEQ1162-0
3. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA EQUIPOS PATIO 220 kV	CUCBCOEQ1163-0
4. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA ENCASULADA 110 kV	CUCBCOEQ1171-0
5. DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA 34,5 y 13,8 kV	CUC3LEUBEQ1172-0
6. UNIFILAR DE SUBESTACIONES, PATIO 220, 110, 34,5 y 13,8 kV	CUCOLLEUNBS1151-0

FECHA	REVISO	APROBO	FIRMA	VERSION
NOV 25 2013	O. D.V.	H.R.M.		0

 TRANSELECA S.A. E.S.P.	
SIEMENS S.A.	 DAGUER Y DAGUER INGENIERIA LTDA.
PROYECTO :	
ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE PLANOS	
SUBESTACION CUESTECITA	DISPOSICION GENERAL EQUIPOS DE PATIO - PLANTA
OBSERVACIONES DE REVISION:	GENERAL DE EQUIPOS
VERSION AS BUILT PARA CONEXION PROVISIONAL SUB MOVIL	
CUCOLEUBEQU1161-0	
	ESCALA: 1 :400
CODIGO DE BARRAS	