



Andrea Rojas <andrea.rojas@upme.gov.co>

**RV: Convocatoria UPME STR 07-2015. 2do Tr El Bosque - Nueva Solicitud Información**

1 mensaje

Henry De Jesus Andrade Lopez <handradel@electricaribe.com>  
Para: "andrea.rojas@upme.gov.co" <andrea.rojas@upme.gov.co>  
Cc: Elizabeth Mendivil Diaz <emendivild@electricaribe.com>

23 de septiembre de 2015, 20:33

Buenas tardes Andrea.


Atendiendo el requerimiento recibido me permito darte respuesta :

- Para la ubicación de los cables de 220 kV desde el nuevo trafo a la GIS de ISA no es necesario mover los cables de 220 kV del transformador existente; si en la ingeniería que se realice por parte del inversor seleccionado, se debe hacer algún movimiento en lo existente, tendría que asumir este costo incluyendo la Energía Dejada de Suministrar (EDS).

Muy comedidamente solicitamos en lo posible, enviarnos una carta consolidando todas las inquietudes y comentarios del proyecto de la convocatoria , otorgándonos un tiempo prudente de respuesta . Lo anterior con el objetivo de concentrar nuestros esfuerzos para dar una respuesta ágil al requerimiento recibido.

Cordialmente,



  
**Radicado No: 20151260042352**  
 Destino: 150 SUBDIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA - Rem:  
 ELECTRICARIBE ELEC  
 Folios: Anevos: Copias: 0  
 2015-09-24 10:38 Cód ver: 0aff

Henry Andrade López

Arquitectura de Red y Normalización

Electricaribe. S.A. E.S.P

Cra. 55 No. 72-109 Centro Ejecutivo II Piso 6

Tel.: ( 0 5) 3611296

Cel.: 311 435 1007




**De:** Andrea Rojas [mailto:andrea.rojas@upme.gov.co]  
**Enviado el:** lunes 21 de septiembre de 2015 02:50 PM  
**Para:** Henry De Jesus Andrade Lopez; Elizabeth Mendivil Diaz; Alvaro Gomez  
**Asunto:** Convocatoria UPME STR 07-2015. 2do Tr El Bosque - Nueva Solicitud Información

Buenas Tardes Elizabeth / Henry:

Adjuntamos oficio de nueva solicitud de información de la convocatoria del asunto para tu conocimiento y fines pertinentes.

Cordial Saludo,

---

	<p><b>Carmen Andrea Rojas Castellanos</b> Profesional Especializado – Subdirección de Energía Eléctrica Tel: (571) 222 0601 Ext. 176   Av. Calle 26 No. 69D – 91 Piso 9   Bogotá, Colombia <a href="mailto:andrea.rojas@upme.gov.co">andrea.rojas@upme.gov.co</a>   <a href="http://www.upme.gov.co">www.upme.gov.co</a></p>
---	--

