

Yumbo, Septiembre 21 de 2015

Doctor  
**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
Director General de la UPME  
Convocatoria Pública de STR UPME 01-2015  
Av. Calle 26 # 69D – 91  
Centro Empresarial Arrecife Torre 1, Piso 9°  
Bogotá D.C., Colombia


**REFERENCIA: Respuesta solicitud de información Convocatoria UPME 08-2015 Proyecto subestación Cereté 110kV.**

Estimado Doctor Valencia:

Conforme al comunicado con radicado UPME 20151500061101 en el que se solicita información para dar respuestas a los inversionistas de la convocatoria pública del sistema de transmisión regional (STR) UPME 08 – 2015 Subestación Cereté 110kV, se informa que el esquema a utilizar es de protección de distancia y se considera tener como respaldo una protección de sobrecorriente direccional.

Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de diseño, aun no se ha definido marca y referencia de los relés de protección, por lo cual el inversionista deberá tener en cuenta las consideraciones del caso.

Cordialmente,



**MICHAEL EDUARD MUÑOZ LEUDO**

JEFE PLANEACION RED